

Portata 360 Kg  
4 Persone

Area Cabina 1.01 Mq.

LEGGE 13 - 09-01-1989


DM 236/89

Edifici Preesistenti


Piattaforma minima  
anteriore alla porta  
dim. 1400 x 1400



Pianta Vano Corsa



Sezione Vano




Terrapieno

Spinte sulla Guida

Carichi Dinamici in Fossa

Note Importanti



(Statiche)  
Sx = 100 daN  
Sy = 40 daN

Carico su guide cabina  
R1 - R2 = 1650 daN  
Carico ammortizzatore cabina  
P1 = 1250 daN  
Carico ammortizzatore c/peso  
P2 = 4250 daN

Se la distanza dalle pareti cabina al vano corsa e' maggiore di 850 mm, la testata deve essere aumentata di 400 mm.

Ventilazione vano corsa, pari all 1% della superficie vano

Se impianto e' soggetto a Normativa Anticendio contattare il comando locale dei Vigili del Fuoco

Tensione Monofase  
230 V  
Velocita' Max 0.52 m/s

Tensione Trifase  
400 V  
Velocita' Max 1.20 m/s

TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI - NON RILEVARE LE QUOTE IN SCALA