

Portata 370 Kg
4 Persone

Area Cabina 1.06 Mq.

LEGGE 13 - 09-01-1989


DM 236/89

Edifici Preesistenti


Piattaforma minima
anteriore alla porta
dim. 1400 x 1400



Pianta Vano Corsa



Sezione Vano




Terrapieno

Spinte sulla Guida

Carichi Dinamici in Fossa

Note Importanti



(Statiche)
Sx = 100 daN
Sy = 40 daN

Carico su guide cabina
R1 - R2 = 1650 daN
Carico ammortizzatore cabina
P1 = 1250 daN
Carico ammortizzatore c/peso
P2 = 4250 daN

Se la distanza dalle pareti cabina al vano corsa e' maggiore di 850 mm, la testata deve essere aumentata di 400 mm.
Ventilazione vano corsa, pari all 1% della superficie vano
Se impianto e' soggetto a Normativa Anticendio contattare il comando locale dei Vigili del Fuoco

Tensione Monofase
230 V
Velocita' Max 0.52 m/s
Tensione Trifase
400 V
Velocita' Max 1.20 m/s

TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI - NON RILEVARE LE QUOTE IN SCALA